
Ansicht ohne Motorschutzkappe dargestellt!
View illustrated without motor protection cap!


bei Messung muss der Motor nach
unten gerichtet und unterstuetzt sein
during measuring the motor must be
orientated downwards and has to be supported

A-A




abgedichtet mit Fluessigdichtung
lfd. Nr. 28
gasketed by liquid sealing
running no. 28

Schrauben fuer
Motorschutzkappen-
befestigung
screws for fixation
of motor protection cap



Vor dem Aufkleben des Typenschildes
muss die Flaeche voellig oel-, staub- und fettfrei sein.
The surface has to be completely free of oil, dust and
grease before glueing on the label.



ausgewuchtet entsprechend Stueckliste Pos. 67
balanced acc. to BOM pos. 67

Kontrolle der Aufpresskraft entsprechend Stueckliste Pos. 68
check of press on force acc. to BOM pos. 68

Sach-Nr. Part-no.	Typ Type	Elektrische Daten Rating	Bemerkung Remark
55667.25090	NRG118/0800-3612-030204 CN32090	230 V AC 50 Hz max.70 W I.Cl.H	-

Tolerierung/tolerances ISO 8015; Maß/dimension ISO 14405 Ⓔ			Maßstab/scale 1:1 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-mK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version 1 -Neutyp -new type	Status/state: Freigegeben 24.01.2019 / Carbonic Freigabedatum/release date / Freigeber/releaser		Radialluefter / radial blower NRG118/0800-3612-...
Aenderung/change: 500000020480	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number: 5566732090-99_Z45 / Blatt/sheet 1 / 1
Ersteller/creator: E. Schilling			
Datum/date: 24.01.2019	Urspr./origin NRG118		Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.