








Gehaeuseoberflaeche: verzinkt blank
surface of blower housing: zinc coated

(2) = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

80	hd	230V AC 50Hz 29W (2)	Spule I.Cl.F
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Spulenaufbau bobbin assembly

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche
Aenderungsnotiz		Status der Zeichnung	Freigegeben
Ausgabe 2: CCC-Zeichen entfernt. edition 2: CCC-marking deleted.		09.04.2013	Attenkog
		Freigabedatum	Freigeber
2	500000013995	ebmpapst	
Version	Aenderungsnummer	ebm-papst Landshut GmbH	
28.03.2013	Praktikant KO 2		
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. QLK45	

Maßstab	1:1
Geom.-Schl.	
Werkstoff	
Einbauanleitung/mounting instruction	
Querstromluefter/tagential blower	
QLK45/3636A8-2524-119 ...	
Zeichnungsnummer	5544283080_Z10
Blatt	1 / 1
Ers.f.:	Ers.d.:
A2	

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.